

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA
 DATA : PENGAWASAN LANGSUNG (AKTIF) TERHADAP KEGIATAN USAHA
 BULAN : JANUARI - MARET
 TAHUN : 2017

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	WILAYAH	STATUS KETAATAN									KETERANGAN
						DOKUMEN LINGKUNGAN	LIMBAH CAIR	LIMBAH B3	SUMBER TIDAK BERGERAK	SUMBER BERGERAK	KEBISINGAN	LIMBAH PADAT	KDM	PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (PENGAMBILAN LANGSUNG)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	23-Jan-17	P3SRS Apartemen Mitra Bahari	Apartemen Mitra Bahari	Apartemen	Jakarta Utara	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Total Coliform 16000 BM=3000 dalam 100 ml)	Tidak Taat
2	24-Jan-17	PT Inti Fauzi Corpora	Graha Inti Fauzi	Perkantoran	Jakarta Selatan	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Total Coliform >16000 BM=3000 dalam 100 ml)	Tidak Taat
3	25-Jan-17	PT Bumi Daya Plaza	Graha Mandiri	Perkantoran	Jakarta Pusat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (TSS = 45 mg/L BM=3000 dalam 100 ml)	Tidak Taat
4	9-Feb-17	PT Cipta Paramula Sejati	Jakarta Design Center	Perkantoran	Jakarta Pusat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Total Coliform >3000 BM=3000 dalam 100 ml)	Tidak Taat
5	9-Feb-17	PT Griya Idola	Wisma Barito Pasific	Perkantoran	Jakarta Barat									Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (BOD =33.2 BM=30mg/L, COD=164 BM=100mg/L, pH=3.2 BM=6-9 dan TSS=142 BM=30mg/L)	
6	9-Feb-17	PT Kobame Propertindo	Mal Cijantung	Pusat Perbelanjaan	Jakarta Timur									Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Ammonia =33.88 BM=10mg/L, COD=101.18 BM=100mg/L, Totl Coliform=>3000 danTSS=94 BM=30mg/L)	
7	13-Feb-17	PT Reksa Griya Antam	Gedung Antam Tower A	Perkantoran	Jakarta Selatan										
8	14-Feb-17	PT Alakasa Extrusindo	PT Alakasa Extrusindo	Industri Ekstrusi	Jakarta Timur	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Krom total =0.78 BM=0.5 dalam 100 ml)	Tidak Taat
9	16-Feb-17	PPPSRS Apartemen Casablanca East Residence	Apartemen Casablanca East Residence	Rusunami	Jakarta Timur									Outlet STP A Tidak memenuhi Baku Mutu (COD=614 BM=100, TSS=329 BM=30 dan Total Coliform) Outlet STP B Tidak Memenuhi BM (TSS dan Total Coliform)	
10	16-Feb-17	PT Menara Antam Sejahtera	Gedung Antam Tower B	Perkantoran	Jakarta Selatan	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Taat	Tidak Taat	Taat		Tidak Taat

11	21-Feb-17		Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	Rumah Sakit	Jakarta Timur	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Total Coliform 133000 BM=3000 dalam 100 ml)	Tidak Taat
12	22-Feb-17	PT Sucofindo (Persero)	Graha Sucofindo	Perkantoran	Jakarta Selatan	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Taat	Taat	Memenuhi Baku Mutu	Tidak Taat
13	22-Feb-17	PT Superior Coach	Hotel Ibis Cawang	Hotel dan Perkantoran	Jakarta Timur										
14	23-Feb-17	PPPSRS The Capital Residences	Apartemen The Capital Residences	Apartemen	Jakarta Pusat									Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Total Coliform 133000 BM=3000 dalam 100 ml dan TSS=33 BM=30mg/L)	
15	27-Feb-17	PPRS Apartemen Patria Park	Apartemen Patria Park	Apartemen	Jakarta Timur									Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (BOD =66.61 BM=30mg/L , COD=535.92 BM=100mg/L, Total Coliform=17000 BM=3000 dalam 100 ml dan TSS=281.0 BM=30mg/L)	
16	1-Mar-17	PT Dongbang Development	Wisma Korindo	Perkantoran	Jakarta Selatan	Taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Memenuhi Baku Mutu	Tidak Taat
17	2-Mar-17	PT Grahalestari Ciptakencana	Talavera Office Park & Suites	Perkantoran	Jakarta Selatan	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Tidak taat	Taat	Taat	Tidak taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (BOD, COD, Total Coliform, TTS)	Tidak Taat
18	6-Mar-17	PT Harsen Laboratories	PT Harsen Laboratories	Industri Farmasi	Jakarta Timur									Memenuhi Baku Mutu	
19	6-Mar-17	PT TCP Internusa	Glodok Plaza	Perdagangan dan Jasa	Jakarta Barat										
20	7-Mar-17	PT Siloam International Hospitals	MRCCC Semanggi Hospital	Rumah Sakit	Jakarta Selatan										
21	8-Mar-17	PPPSRS Sementara	Apartemen 1Park Residences	Apartemen	Jakarta Selatan	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Memenuhi Baku Mutu	Tidak Taat
22	9-Mar-17	RSUP Fatmawati	RSUP Fatmawati	Rumah Sakit	Jakarta Selatan									Memenuhi Baku Mutu	
23	13-Mar-17	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	RSUD Tarakan	Rumah Sakit	Jakarta Pusat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Outlet STP1 Tidak memenuhi Baku Mutu (TSS, Ammonia, COD, BOD dan Total Coliform) Outlet STP2 Tidak Memenuhi BM (Total Coliform)	Tidak Taat
24	14-Mar-17	RS Ketergantungan Obat	RS Ketergantungan Obat	Rumah Sakit	Jakarta Timur	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Total Coliform)	Tidak Taat
25	14-Mar-17	RS Antam Medika	RS Antam Medika	Rumah Sakit	Jakarta Timur									Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Ammonia, Total Coliform)	Tidak Taat
26	15-Mar-17	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	RSUD Pasar Rebo	Rumah Sakit	Jakarta Timur	Taat	Taat	Tidak Taat	Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Outlet Tidak memenuhi Baku Mutu (Ammonia, Total Coliform)	Tidak Taat
27	16-Mar-17	PT Sarana Meditama Metropolitan	RS Omni Medical Center	Rumah Sakit	Jakarta Timur									Memenuhi Baku Mutu	
28	20-Mar-17	PT Baktiparamita Putrasama	RS Medistra	Rumah Sakit	Jakarta Selatan	Tidak Taat	Taat	Taat	Taat	Taat	Tidak Taat	Tidak Taat	Tidak Taat		

